

Проверки по соблюдению пожарной безопасности 1 корпус

От «23» 07 2021г

Комиссия в составе:

Председатель – заместитель заведующего по в/р С.Я. Колташкова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по безопасности - Е.В. Вакурина


Председатель ПК – И.С. Зверева

Специалист по ОТ - Г.Г. Макаров

Провели проверку по соблюдению правил пожарной безопасности в здании ДОУ №2 по ул. Гагарина 94 корпус 1 и установили:

№	Перечень сведений о состоянии ПБ образовательных учреждений.	Содержание сведений о состоянии ПБ образовательных учреждений.
1.	Количество должных лиц учреждения, специально уполномоченных на решение задач ГОЧС и противопожарной безопасности	3 человека
2.	Состав типового комплекта противопожарного оборудования и имущества образовательного учреждения	Огнетушители: 12 шт.- порошковых 2 шт.- углекислотных, план эвакуации-3шт, значки- 10 шт, пути эвакуации обозначены значками-15, запасный выход оборудован световым табло-9
3.	Заправка огнетушителей проводится ежегодно	В июле 2018г
4.	Электрооборудование на пищеблоке	В исправном состоянии, работоспособно.
5.	Электрооборудование в младшей группе	В исправном состоянии, работоспособно.
6.	Электрооборудование в средней группе	В исправном состоянии, работоспособно.
7.	Электрооборудование в старшей группе	В исправном состоянии, работоспособно.
8.	Электрооборудование в подготовительной группе	В исправном состоянии, работоспособно.
9.	Электрооборудование в кабинетах специалистов.	В исправном состоянии, работоспособно.
10.	В ДОУ установлена система АПС: Сигнал- 2000 (пульт оборудован аварийным освещением)	1 шт
11.	Индивидуальные средства защиты	В наличии, исправно.
12.	В ДОУ установлена система дублирования пожарной сигнализации	1 шт

На каждый вид электрооборудования в ДОУ имеется инструкция по технике безопасности. Персонал ДОУ прошёл обучение, инструктаж по ПБ. Оборудование и инвентарь промаркирован, имеется укомплектованная медицинская аптечка. Оборудование находится в исправном состоянии, к эксплуатации готово.

Председатель комиссии:  С.Я. Колташкова (зам. заведующего)Члены комиссии:  Е.В. Вакурина (зам. зав. по безопасности) И.С. Зверева (председатель ПК) Г.Г. Макаров (специалист по ОТ)

Проверки по соблюдению пожарной безопасности 2 корпус

От «23» 07 2021г

Комиссия в составе:

Председатель – заместитель заведующего по в/р С.Я. Колташкова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по безопасности - Вакурина Е.В.




Председатель ПК – Зверева И.С.

Специалист по ОТ – Макаров Г.Г.

Провели проверку по соблюдению правил пожарной безопасности в здании ДОУ №2 по ул. Гагарина 94 корпус 2 и установили:

№	Перечень сведений о состоянии ПБ образовательных учреждений.	Содержание сведений о состоянии ПБ образовательных учреждений.
1.	Количество должных лиц учреждения, специально уполномоченных на решение задач ГОЧС и противопожарной безопасности	3 человека
2.	Состав типового комплекта противопожарного оборудования и имущества образовательного учреждения	Огнетушители: 12 шт.- порошковых 2 шт.- углекислотных, план эвакуации-3шт, значки- 33 шт, пути эвакуации обозначены значками-16, запасный выход оборудован световым табло-10
3.	Заправка огнетушителей проводится ежегодно	В июле 2021г
4.	Электрооборудование на пищеблоке	В исправном состоянии, работоспособно.
5.	Электрооборудование в 1 младшей группе	В исправном состоянии, работоспособно.
6.	Электрооборудование во 2 младшей группе	В исправном состоянии, работоспособно.
7.	Электрооборудование в средней группе	В исправном состоянии, работоспособно.
8.	Электрооборудование в старшей группе	В исправном состоянии, работоспособно.
9.	Электрооборудование в подготовительной группе	В исправном состоянии, работоспособно.
10.	Электрооборудование в кабинетах специалистов.	В исправном состоянии, работоспособно.
11.	В ДОУ установлена система АПС: Сигнал-2000 (пульт оборудован аварийным освещением)	1 шт
12.	Индивидуальные средства защиты	В наличии, исправно.
13.	В ДОУ установлена система дублирования пожарной сигнализации	1 шт

На каждый вид электрооборудования в ДОУ имеется инструкция по технике безопасности. Персонал ДОУ прошёл обучение, инструктаж по ПБ. Оборудование и инвентарь промаркирован, имеется укомплектованная медицинская аптечка. Оборудование находится в исправном состоянии, к эксплуатации готово.

Председатель комиссии:  С.Я. Колташкова (зам. заведующего)Члены комиссии:  Е.В. Вакурина (Зам. зав. по безопасности) И.С. Зверева (председатель ПК) Г.Г. Макаров (специалист по ОТ)